

Pytania i odpowiedzi 17.02.2025

- 1) Czy na budynku należy wykonać nową instalację odgromową?
Tak
- 2) Czy należy ująć w ofercie docieplenie posadzki i wykonanie instalacji podłogowej w piwnicy zgodnie z rzutem piwnicy Rys. 01 Projektu termomodernizacji?
Tak
- 3) Jaki przyjąć kolor stolarki drzwiowej do wyceny?
Biały
- 4) Jaki przyjąć kolor parapetów wewnętrznych z konglomeratu do wyceny?
Biały
- 5) Jak ma być wykończony cokół budynku (gramaplast, płytki klinkierowa)?
Płytki klinkierowa
- 6) Czy na klatce schodowej na dachu należy zainstalować okno oddymiające?
Nie
- 7) Z jakiego materiału należy wycenić naświetla piwniczne, betonowe czy z tworzywa?
Betonowe
- 8) Czy w wycenie należy uwzględnić wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek?
Tak
- 9) Czy należy uwzględnić w ofercie montaż listwy przyokiennej, montaż i demontaż rusztowania, wklejenie narożników na elewacji, docieplenie ościeży wraz z wyprawą, gruntowanie elewacji unigruntem po rozbiórcze licówki z klinkieru i ocieplenia?
Tak
- 10) Czy należy uwzględnić montaż trapów komunikacyjnych na poddaszu budynku?
Nie
- 11) Czy należy wycenić montaż ław kominiarskich na dachu?
Tak
- 12) Z jakiego materiału wycenić podbitkę?
Blacha trapezowa niski profil powlekana
- 13) Czy należy wycenić membranę paroprzepuszczalną na płytach PIR na dachu?
Tak